

PLANTA ESTRUTURA PRINCIPAL
ESC. 1:100



PLANTA ESTRUTURA SUPERIOR – TERÇAS DE APOIOS DOS RIPÕES
ESC. 1:100



W460x74
ESC. 1:10



W410x60
ESC. 1:10



W410x53
ESC. 1:10



W250x17,9
ESC. 1:10

W200x19,3
ESC. 1:10



BOX 200x150x25x2,65
ESC. 1:10

NOTAS GERAIS:

1– DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– AÇO A–572, GR–50 / ASTM A–36.
3– ELETRODOS 70/18 – AWS.
4– CONFERIR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL, ANTES DO CORTE DAS PEÇAS.
5– SOLDAS CONTÍNUAS FILETE COM ESPESSURA IGUAL OU MAIOR QUE A MENOR ESPESSURA DAS CHAPAS DA SEÇÃO SOLDADA. PERFIS BOX, FECHAMENTO SOLDA CONTÍNUA.
6– TRATAMENTO SUPERFICIAL DAS PEÇAS: JATO ABRASIVO PADRÃO SA 2,5, PINTURA COM PRIMER EPÓXI AR–ALUMÍNIO BI COMPONENTE EM 3 DEMÃOS. ESPESSURA FINAL DA PELÍCULA SECA NÃO MENOR QUE 180 MICRAS.
7– PARA LISTA DE MATERIAIS, VER DES–001.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
0	EMISSÃO INICIAL	AGO/14		

PROJETO ESTRUTURAL
RICARDO AUGUSTO MELLO–Engenharia e Consultoria (CREA–RJ 23772–D)
Tel. 0** 71 3677446 / 99821189

CLIENTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

OBRA
HOSPITAL SANTA ISABEL – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO

LOCAL
SALVADOR – BA

TÍTULO
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TELHADO
ESTRUTURA METÁLICA
PLANTA ESTRUTURA PRINCIPAL E SUPERIOR

PROJETO Nº

DESENHO Nº
HSI–002

ESCALA	DESENHADO	ELABORADO	APROVADO	DATA	REVISÃO
INDICADAS	RITA MACHADO	RICARDO MELLO	RICARDO MELLO	AGO/14	0